

QUESTIONAMENTO Nº02 DO PR07/2017

Referente ao Item 03 – Nobreak de 5kVa segue questionamento:

Qual a autonomia mínima exigida para o equipamento? Poderá ser fornecido equipamento com baterias internas que atenda a mesma autonomia de 02x40Ah, não sendo necessário assim a utilização de um gabinete externo oferecendo otimização de espaço.

RESPOSTA: Somente será aceito Nobreak conforme especificação constante no Edital, ou seja, potência de 5.00kVA (=5.000 VA), no mínimo. Com relação a autonomia, esta dependerá da configuração da rede instalada.